

**Kokkuleppe tekst, mis avaldatakse Päästeameti ja erialaliitude ning muude asjast huvitatute kodulehekülgedel või eriala kirjanduses:**

Kevadel 2018 on kavas muuta siseministri 30.03.2017 määruse nr 17 “Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” § 20 sõnastust (lisatud allpool), kuid sinnamaani aktsepteerib Päästeameti kaablite projekteerimisel kavandatava muudatusega juhtudel, kus pole võimalik määruse praegust sätet täita.

**Sätte muutmise kavand**

**§ 20. Kaabli tuletundlikkus**

- (1) Hoones kasutatavale kaablile esitatakse tuletundlikkuse nõuded, mis on toodud käesoleva määruse lisas nr XX.
- (2) Käesoleva paragrahvi lõige 1 ei kohaldu kaablitele, mis sisenevad hoone alajaamaruumi või elektripeajaotlasse hoonest väljastpoolt ja ei läbi elu-, majutus-, hoolekande-, kinnipidamis-, kogunemis-, tööstus-, lao- või kontoriruumi ning väljumis- või evakuatsiooniteid.
- (3) Käesoleva paragrahvi lõige ei kohaldu elektrituruseaduse mõistes võrguteenust osutava võrguettevõtja elektripaigaldise ehitistele, kus ei viibi alalist personali ja kuhu on juurdepääs ainult isikutel, kes teevad käidutoiminguid.

**Päästeameti, Tehnilise Järelevalve Ameti, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu ja Draka Keila Cables koostöös on valminud tabel, mis kehtestatakse määruse lisana, kuid mille parameetreid on soovitatav järgida juba praegu.**

Ehitise kirjeldus		Tuletundlikkus	
		Ehitis üldiselt	Evakuatsioonitee*)
Ehitised, millele üldjuhul ei nõuta ehitusluba	ehitusala pinnaga kuni 60 m <sup>2</sup> ning kõrgusega kuni 5 m	Eca	Eca
Hooned	ehitusala pinnaga üle 60 m <sup>2</sup> ning kõrgusega kuni 26 m	Dca-s2,d2,a2	Cca-s1,d1,a2
Hooned	kõrgusega üle 26 m	Cca-s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2
Tööstushooned		Dca-s2,d2,a2	Cca-s1,d1,a2
Parkimismajad, parklad, garaažid ja tunnelid sõidukitele		Dca-s2,d2,a2	Cca-s1,d1,a2
Hoone	kus üksikud ruumid on ette nähtud rohkem kui 100 kasutajale	Cca-s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2
Õppeasutuse hooned		Cca-s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2
Kogunemishooned	rohkem, kui 200 kasutajat	Cca-s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2
Majutushooned	rohkem, kui 10 voodikohta	Cca-s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2
Haiglad, hoolekandehooned	rohkem, kui 10 voodikohta	Cca-s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2
Lasteaiad/lastehoid	rohkem, kui 10 kasutajat	Cca-s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2
Tunnelid ja galeriid inimestele	pikkusega üle 100 m	Cca -s1,d1,a2	Cca-s1,d1,a2

\*) Kui evakuatsiooniteel soovitakse kasutada ehitisele üldiselt ettenähtud kaablit, tuleb tagada nende kaitse tule eest (K) vähemalt 10 minutit kasutades materjale, mis vastavad selle ruumi tuletundlikkuse nõudele vastavalt käesoleva määruse lisale 6.